

Потребление тепловой энергии за май 2019 год.

Потребитель ООО "СтройАчинск" Объект 8-10 Договор № _____

Дата	Время наработки прибора ВНР	Расход сетевой воды		Температура		Теплоэнергия	
		V1 м3/сут	V2 м3/сут	t1	t2	Q о Гкал/сут	Q г Гкал/сут
21.04.2019	24	83,83	79,25	65,77	52,98	1,26	0,257
22.04.2019	24	81,9	76,79	66,66	53,6	1,291	0,301
23.04.2019	24	83,52	78,93	66,76	53,97	1,268	0,269
24.04.2019	24	86,11	81,74	66,94	54,42	1,267	0,257
25.04.2019	24	86,8	82,32	65,77	53,82	1,233	0,263
26.04.2019	24	87,38	83,57	65,68	53,87	1,192	0,219
27.04.2019	24	87,04	82,9	65,95	53,95	1,222	0,24
28.04.2019	24	86,87	83	65,93	53,54	1,234	0,222
29.04.2019	24	86,82	83,54	65,85	53,6	1,193	0,186
30.04.2019	24	89,15	85,83	66,63	54,86	1,181	0,183
01.05.2019	24	90,01	85,83	64,27	53,39	1,156	0,232
02.05.2019	24	89,49	85,89	65,28	53,7	1,185	0,207
03.05.2019	24	89,51	85,31	64,91	53,45	1,206	0,243
04.05.2019	24	90,1	86	66,91	55,02	1,241	0,233
05.05.2019	24	90,24	85,06	65,18	54,19	1,228	0,303
06.05.2019	24	92,85	88,76	65,21	54,82	1,141	0,231
07.05.2019	24	95,03	90,57	65,42	55,18	1,163	0,249
08.05.2019	24	67,52	63,84	65,38	53,68	0,949	0,215
09.05.2019	24	24,31	21,22	65,72	45,93	0,605	0,188
10.05.2019	24	13,58	10,57	65,95	49,46	0,361	0,187
11.05.2019	24	13,24	10,18	66,54	49,11	0,368	0,191
12.05.2019	24	13,77	8,75	64,33	47,28	0,46	0,314
13.05.2019	24	4,55	3,5	62,23	46,5	0,117	0,062
14.05.2019	24	12,36	9,48	65,63	36,72	0,447	0,18
15.05.2019	24	58,43	53,76	65,28	48,74	1,147	0,271
16.05.2019	24	77,22	72,47	66,7	52,48	1,297	0,279
17.05.2019	24	75	70,55	65,9	52,16	1,218	0,261
18.05.2019	24	75,92	71,03	67,22	53,18	1,279	0,294
19.05.2019	24	77,34	71,19	63,78	51,93	1,187	0,33
20.05.2019	24	29,27	25,08	41,72	37,66	0,275	0,164
Итого:	720	2039,16	1916,91			30,371	7,031

Накопительные на: 21.05.2019

V1 м3 = 17941,96

V2 м3 = 16829,51

Qo/QR(Гкал): 353,572

ВНР/ВОС(час 6181

Счетчик ГВС (механический) V гвс (м3) =

Счетчик ХВС (механический) V хвс (м3) =

V гвс м3 =

122,25

Отчет сдал

Телефон

